

Zpráva o revizi elektrického zařízení provedená dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6.

ZPRÁVA č. 137-09/2022

Objednatel revize: firma: [REDACTED] adresa: Bedřicha Václavka 981/9, 700 30 Ostrava-Bělský Les odpovědný zástupce: [REDACTED]		
Revize: Mimořádná	Rev. technik -jméno: JANETKA David adresa: 708 00 Ostrava-Poruba, V. Makovského 4420 ev. č. opravnění: 13417/7/17/EZ-M, O, R, Z-E1A, E1B ev. č. osvědčení: 12307/7/19/R-EZ-E1A, E1B	Datum revize 24.08.2022
Místo revize: Bedřicha Václavka 981/9, 700 30 Ostrava-Bělský Les, byt č.8.		
Předmět revize: <u>Elektrorevize: po výměně staré el. instalace.</u> <u>OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH A NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:</u> Je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 takto: <u>Základní ochrana:</u> -základní izolací -přepážkami -kryty <u>Ochrana při poruše:</u> -automatické odpojení od zdroje -ochranným pospojováním <u>Zvýšená ochrana:</u> -dvojitá nebo zesílená izolace -malým napětím <u>Doplňková ochrana:</u> -doplňující ochranným pospojováním -proudovým chráničem Použitý měřicí přístroj: PROFITEST Mtech+ č. kalibračního listu: M534B 02/22 ZEROTEST PRO č. kalibračního listu: 4528E-21		
Celkový posudek: Elektrické zařízení v rozsahu této revize je schopno bezpečného provozu!		
Podpis a razítko revizního technika:	 	Dne: 02.09.2022 Telefon: 602517685
Stanovení termínu další revize: do 31.12.2027		
Revizní zpráva obsahuje: 3 stran - příloh	Rozdělovník: 2x provozovatel 1x revizní technik	
Revizní zprávu převzal dne: Jméno: Podpis:		

Ložnice:

1xsvítidlo 2xžár.60W IP20 I.třída
3xzásuvka 230V/16A

odpor (MΩ)

(Ω)

RCD
RCD**ZÁVĚR REVIZNÍ ZPRÁVY**

1. **Bylo provedeno měření izolač. stavu** dle ČSN 33 2000-6, čl.61.3.3
Naměřené hodnoty uvedené v odstavci izolační odpor jsou minimální.

2. **Bylo provedeno měření impedance** v síti TN
dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.3.3.

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v odstavci Ochrana před
dotykem a byly zkontrolovány podle vztahu $Z_s \times I_a \leq U_o$.

$(k_v \times Z_{sv}) \times I_a \leq U_o$ respektive $1,25 \times Z_{sv} \times I_a \leq U_o$ ($Z_{sv} \leq 0,8 \times U_o / I_a$)
nebo

$(k_m \times Z_{sm}) \times I_a \leq U_o$ respektive $1,5 \times Z_{sm} \times I_a \leq U_o$ ($Z_{sm} \leq 2/3 \times U_o / I_a$)

Uvedené hodnoty jsou naměřené maximální hodnoty, ke kterým je
přičtena chyba měřicího přístroje.

**Revidované elektrické zařízení v rozsahu této revizní zprávy je
schopno bezpečného provozu.**

Dne 02.09.2022

JANETKA David
rev.technik