PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Hornická 487/21

PSČ, obec: 737 01 Český Těšín

K.ú., parcelní č.: Český Těšín [623164], 3042/134

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 5523,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,66 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	46 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	87 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	59 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	0 kWh/(m².rok)	C
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	22 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Energeting.CZ s.r.o.

Osvědčení č.: 1876

Kontakt: czernik@energeting.cz

Ing. Miroslav Czernik – autorizovaný energetický specialista pro obor stavby – zapsán do seznamu 0209 – energetický specialista

Ev. č. průkazu: 677157.0

Vyhotoveno dne: 30.12.2024

Podpis: